



# REDE DE DISTRIBUIÇÃO

ESCALA: 1/5000

REDE DE ADULTORA ø40mm – EXTENSÃO 369,73m  
REDE DE ABASTECIMENTO ø50mm – EXTENSÃO 299,15m  
RAMAL DE ABASTECIMENTO ø25mm –MALHA 01 EXTENSÃO 827,85m  
REDE DE ABASTECIMENTO ø40mm –MALHA 01 EXTENSÃO 2.440,41m  
RAMAL DE ABASTECIMENTO ø25mm –MALHA 02 EXTENSÃO 920,51m  
REDE DE ABASTECIMENTO ø32mm – MALHA 02 EXTENSÃO 585,87m  
REDE DE ABASTECIMENTO 40ømm –MALHA 02 EXTENSÃO 2.125,15m

EXTENSÃO TOTAL DA RAMAL DE ABASTECIMENTO ø25mm 1.748,36m  
EXTENSÃO TOTAL DA REDE DE ABASTECIMENTO ø32mm 585,87m  
EXTENSÃO TOTAL DA REDE DE ABASTECIMENTO ø40mm 4.789,26m  
EXTENSÃO TOTAL DA REDE ADULTORA ø40mm 369,73m  
EXTENSÃO TOTAL DA REDE DE ABASTECIMENTO ø50mm 299,15m

NOTAS:

1. DEVE SER PREVISTA VÁLVULA DE MANOBRA DESTINADA A INTERRUPTÃO OU AO CONTROLE DO FLUXO DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, SENDO RECOMENDADA SUA INSTALAÇÃO NAS DERIVAÇÕES DAS TUBULAÇÕES–TRONCO, QUE ALIMENTAM AS TUBULAÇÕES SECUNDÁRIAS;

- LEGENDA:
- RESERVATÓRIO
  - REDE ADULTORA
  - REDE DE ABASTECIMETO
  - RAMAL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR
  - POÇO ARTESIANO EXISTENTE
  - REGISTRO DE MANOBRA
  - REGISTRO DE DESCARGA
  - VENTOSA

USO DA PMRV

REVISÃO			
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES	
ANÁLISE DO PROJETO			
DATA	PROJETO ACEITO	Nº DO RELATÓRIO DE ANÁLISE (RA)	ANALISTA TÉCNICO
	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> C/RESSALVAS <input type="checkbox"/> NÃO		



## SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNIDADE CRUZ LAVRADA

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

AGNALDO MAGNO COELHO

PREFEITO DE RIO VERMELHO

MARCUS VINICIUS DAYRELL DE OLIVEIRA

### CONTEÚDO

## PROJETO EXECUTIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PLANTA GERAL E QUANTITATIVOS



RT. DA COORDENAÇÃO	ART/RRT/TRT Nº	DATA
KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA – CREA-MG 191.244/D	MG20232120433	07/06/2023
RT. DO PROJETO	ESCALA	DESENHO Nº
KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA – CREA-MG 191.244/D	INDICADA	AGU–01/03